



Projekteringsråd för inomhusförlagd fettavskiljare

ALLMÄNNA KRAV

- Enligt Boverkets gällande regler
- Enligt kommuns gällande riktlinjer

TYP AV FETTAVSKILJARE

- Fettavskiljaren skall vara tillverkad enligt SS-EN 1825-1
- Fettavskiljaren bör vara tillverkad av glasfiberarmerad härdplast på grund av materialets motståndskraft mot tryck och kemisk påfrestning.
- Fettavskiljaren bör innehålla ett biologiskt reningssteg typ GOR BioSystem™ från Bioteria för en mer miljöriktig och optimal funktion, samt luktkontroll.
- Fettavskiljaren skall kunna okulärbesiktigas uppifrån vilket betyder att de viktiga delarna såsom utlopp och skärmväggar måste vara synliga.
- Efterliggande pumpstationer och pumpkammare skall undvikas så långt som möjligt.

DIMENSIONERING

- Fettavskiljaren skall vara dimensionerad enligt SSEN 1825-2 och både "sannolikhetskalkyl" och "verksamhetskalkyl" skall övervägas vid en storleksbedömning.
- Vid tveksamheter kring storleksbedömningen skall alltid närmast större storlek väljas för att en framtida verksamhet skall kunna utvecklas.

PLACERING

- Säkerställ att avskiljaren placeras på plant, fast underlag. Utrymmen med golv bestående av sand, grus, jord eller liknande rekommenderas ej.
- Säkerställ att utrymmet har golvbrunn och vattenutkast med hetvatten.
- Säkerställ att takhöjden i utrymmet tillåter inspektion och/eller tömning via manluckorna.

- Säkerställ att eventuell håltagning för in- och utlopp samt ventilation har hamnat rätt. I de fall då vattengången är lägre än den utgående stammen måste en pumpstation installeras.

AVLUFTNING

- I en fettavskiljare uppstår alltid risken för farliga och aggressiva gaser som måste kunna avledas. Därför måste fettavskiljare förses med en separat avluftningsledning
- Avluftningsledningen skall alltid dras inomhus och direkt upp på yttertak
- Avluftningsledningen utförs med ett fall på 2% emot fettavskiljaren
- Avluftningen får inte släppas närmare än 15 meter ifrån tilluften
- Avluftningen får inte sammankopplas med spillvattnets tilluftsledning
- Använd aldrig fläktar, ventiler eller dylikt då det stör den termiska effekten

LARM

- Fettavskiljaren bör förses med ett övervakningslarm
- Övervakningslarmet skall ha en högnivåsensor
- Övervakningslarmet skall ha reläutgångar till exempelvis DUC

FALLSKYDD

- Fettavskiljaren skall förses med fallskydd för att undvika olyckor och fallskador i samband med underhållsarbete.

PROVTAGNINGSBRUNN

- Enligt SSEN 1825 skall fettavskiljaren förses med provtagningsmöjlighet
- Följ kommunens riktlinjer