

Drift och underhåll VENT BioSystem SBr

VENT BioSystem SBr är ett uppkopplat och sensorstyrt system för biologisk fettnedbrytning i storkökventilation. Genom **VENT BioMaintenance Program** tar Bioterias utbildade tekniker ansvar för löpande drift och underhåll av VENT BioSystem SBr.

Bioterias åtagande

Bioteria tar ansvar för BioSystemets funktion och skötsel. Varje besök dokumenteras på Bioterias kundwebb - AWi. Bioteria genomför regelbundna servicebesök där följande kontrolleras:

- Funktionskontrollbesiktning av VENT BioSystemet SBr
- Styrskåpets funktion och ingående komponenters status
- Tillgång till biologisk produkt säkerställs
- Överföringskapacitet till dysor (slangkvalitet)
- Kontroll av den biologiska processen
- Senosres funktion och status

Bioterias anläggningswebb - AWi

Bioterias anläggningswebb är en avancerad webbportal där all information om anläggningen samlas på ett och samma ställe. Här får du en komplett överblick över servicebesök, reparationer och felanmälningar.

Ansökan om konto i AWi

För inloggningsuppgifter till AWi görs en ansökan på ansök på: <https://login.bioteria.com/>.

Rutiner för funktionskontroller och kalibrering

Vid installation kalibreras BioSystemets dosering och sensorer. Vid varje servicebesök genomförs funktionskontroll, injustering och vid behov reparationer av VENT BioSystem SBr.

Dosering av biologisk produkt

Bioteria säkerställer att systemet alltid har tillgång till produkt. Programmeringen av doseringsintervaller för den biologiska produktens finns dokumenterad för respektive anläggning på Bioterias anläggningswebb.

Support och felanmälan

Avvikelse i systemets funktion och prestanda fångas upp av sensorer och går som ett larm till Bioteria. På så sätt kan drift och underhållsarbeten planeras i god tid för att undvika driftstörningar.

Vid eventuella driftstörningar inklusive strömavbrott kontaktas Bioteria via telefon eller mail.

Mail: felanmalan@bioteria.se

Tel: 08-540 889 00