

Drift och underhåll

Systembeskrivning

GOR-P BioSystem är ett biologiskt reningssteg för pumpstationer som reducerar fett och minimerar risken för luktstörningar. Genom regelbunden dosering av mikroorganismer bryts fett ner i en kontrollerad biologisk process.

Drift och underhåll


Genom Bioterias GOR-P BioMaintenance Program tar vi ansvar för drift och skötsel av GOR-P BioSystem. GOR-P BioMaintenance Program är ett skraddarsytt drift- och underhållsprogram för pumpstationer, vilket innebär att biosystemet står under regelbunden övervakning.

Vid misstanke om driftfel, handla enligt "Rutiner för åtgärder vid driftstörningar och larm" nedan.

Bioterias åtagande

Bioteria Technologies AB genomför regelbundna servicebesök där följande kontrolleras:

- Styrskåpets funktion och ingående komponenters status.
- Överföringskapacitet till avskiljaren (slang-kvalitet).
- Den biologiska processen (fett-, slam- och luktkontroll).
- Funktionskontrollbesiktning av pumpstationen

 För mer information se produktblad för GOR-P BioMaintenance Program.

Ansvarsfördelning

Bioteria tar ansvar för BioSystemets funktion och skötsel. Varje besök dokumenteras på Bioterias kundwebb. Informationen är inloggningskyddad med användarnamn och lösenord så att endast den som är ansvarig för fastigheten och pumpstationen ska ha åtkomst till uppgifterna.



Ansök om inlogg på Bioterias webbplats.

Rutiner för funktionskontroller och kalibreringar

Vid installation kalibreras biosystemet och doseringen. Vid varje servicebesök genomförs funktionskontroll, injustering och vid behov reparationer av GOR-P BioSystem.

Biologisk produkt

Inställningarna för respektive anläggning finns dokumenterade på kundwebben. Bioteria säkerställer att systemet alltid har tillgång till produkt.

Vid larm och driftstörningar

Vid eventuella larm går dessa direkt till Bioteria för åtgärd. Vid andra driftstörningar inklusive strömavbrott kontaktas Bioteria via telefon eller mail.

Vid felanmälan:

felanmalan@bioteria.se
08-540 889 00