

Drift och underhåll

Produktnamn:	Bioteria Ventilex Släcksystem
Produktbeskrivning:	Bioteria Ventilex Släcksystem för livsmedelsindustri och restaurangkök
Tillverkare:	Ventilex EB: Amerex Corporation. Trussville AL 35173. Tel: 800-654-5980
Tillverkare::	Ventilex SB: Ansul Inc. Marinette. Wisconsin 54143-2542. Tel: 800-862-6785
Tillverkare:	Bioteria Technologies AB Tumstocksvägen 13, 187 66 Täby : Tel: 08-540 889 00 E-post: felanmalan@bioteria.se
Drift och underhålls instruktion:	Pierre Blankenburg, 2025-10-16

Produktbeskrivning

VENTILEX EB är elektroniskt styrt brandskydd utvecklat för storkök och livsmedelsindustrin.

Rengöring av släckutrustning

Släckutrustning tvättas med mild tvättmedel, eftertorka med vatten och fuktad trasa. Var försiktig om utlösningmekanism innehåller smältlänkar, så att släckutrustningen inte utlöses.

Funktionskontroll och revisionsbesiktning

- Funktionskontroll av hela systemet skall ske var sjätte månad
- Revisionsbesiktning skall ske var tionde år där tryckkärl och släckvätskan byts ut

Funktionskontroll och revisionsbesiktning skall utföras av behörigt serviceföretag, där servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med gällande regelverk, SBF 508:1.

Driftavtal

Bioteria tecknar serviceavtal där Bioterias utbildade tekniker utför Funktionskontrollbesiktning var sjätte månad samt utför revisionsbesiktning var tionde år.

Efter brand eller vid driftstörning

Efter brand eller vid eventuella skador eller slitage på utrustningen kontaktas Bioteria:
08-540 889 00, felanmalan@bioteria.se